

小关北里 43 号住宅工程景观绿化工程答疑

1、招标文件第 9 页，

1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	<p>(2) 投标人须在北京市园林绿化建设市场信用信息系统信息申报完成；(3) 拟派本工程的项目负责人应在北京市园林绿化建设市场信用信息系统中信息申报完成；并未在其他工程中担任项目负责人或其他职务；(4) 近三年内（2019 年 9 月 15 日-2022 年 9 月 14 日）至少有一个 800 万元及以上（竣工合同价）的住宅小区的园林绿</p>
-------	---------------	---

项目编号: ZC-BZB22115

项目名称: 小关北里 43 号住宅工程景观绿化工程

条款号	条款名称	编列内容
		<p>化工程业绩（业绩须以北京市园林绿化建设市场信用信息系统中公布的业绩等信息为准）；(5) 投标人没有处于被责令停业，财产被接</p>

但是招标文件第 60 页，

5	类似项目业绩	<p>符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定</p> <p>近三年（2019 年 9 月 15 日-2022 年 9 月 14 日）至少有一个 800 万元及以上（竣工合同价）的类似园林绿化工程业绩（业绩须以北京市园林绿化建设市场信用信息系统中公布的业绩等信息为准，投标人须提供截图）。</p>				
---	--------	---	--	--	--	--

烦请明确类似业绩是否为住宅小区的园林绿化工程业绩？

回复: 投标人资质条件中的类似业绩为住宅小区的园林绿化工程业绩。

2、招标文件 14 页，10.1.1 类似项目要求：

10.1 词语定义		
10.1.1	类似项目	类似项目是指：近三年（2019 年 9 月 15 日-2022 年 9 月 15 日）800

14

项目编号：ZC-BZB22115		项目名称：小关北里 43 号住宅工程景观绿化工程
条款号	条款名称	编列内容
		万元及以上（竣工合同价）的住宅小区的园林绿化工程的业绩。

但是招标文件 297 页，要求：

项目编号：ZC-BZB22115		项目名称：小关北里 43 号住宅工程景观绿化工程
4、项目负责人类似项目经验		
近 3 年（2019.09.15-2022.09.14）项目负责人承担的类似绿化工程（类似绿化工程指合同额 800 万以上的绿化工程）业绩，每有一个加 1.5 分，满分 3 分。		
注：业绩应提供北京市园林绿化建设市场信用信息系统中公布的业绩信息截图，且提供能体现负责人、合同金额的中标通知书页或合同页的扫描件。		

以哪个为准？烦请明确类似业绩是否为住宅小区的园林绿化工程业绩？

回复：项目负责人类似项目经验为综合性园林绿化工程业绩。

3、招标文件 66 页，

5	2000 万元加 1 分，满分 3 分	分	3.00			
6	自有苗圃情况（客观分）	提供拥有在京及环京区域自有苗圃，需具备本单位营业执照）的证明材料。在京自有苗圃，每一个得 1.5 分；河北或天津区域苗圃，每一个得 1 分。最高不超过 3 分。	分	3.00	3.00	
项目负责人学历（客						

请问，自有苗圃为本单位分公司的，是否可以提供分公司营业执照，并说明分公司与总公司的关系？自有苗圃为租赁场地的，是否可以提供租赁场地的合同作为证明？

回复：（1）自有苗圃为本单位分公司的，须提供分公司营业执照，以及分公司与总公司的关系说明。

（2）自有苗圃为租赁场地的，须提供租赁场地合同等证明材料。

4、招标文件第 67 页，

项目编号: ZC-BZB22115		项目名称: 小关北里 43 号住宅工程景观绿化工程					
8	项目负责人类似项目经验 (客观分)	近 3 年 (2019.09.15-2022.09.14) 项目负责人承担的类似绿化工程 (类似绿化工程指合同额 800 万以上的绿化工程) 业绩, 每有一个加 1.5 分, 满分 3 分。 注: 业绩应提供北京市园林绿化建设市场信用信息系统中公布的业绩信息截图, 且提供能体现负责人、合同金额的中标通知书页或合同页的扫描件。	3.00 分	3.00			
		根据项目组织人员配置、组织结构、专业技					

烦请明确项目负责人业绩是否为住宅小区的园林绿化工程业绩？

回复：项目负责人类似项目经验为综合性园林绿化工程业绩。

5、

3.7.3	加密和签章要求	<p>1、投标文件编制完成后应通过投标客户端使用数字认证证书加密。没有加密的投标文件将被拒绝接收。</p> <p>2、关于电子签章：投标人应当在投标文件格式中明确要求加盖电子签章的部分加盖电子签章，其余部分不需签章，投标人电子签章的法律效力溯及其全部投标文件。</p>
-------	---------	---

招标文件须知表里的 3.7.3 对签章的要求，是否可以理解为，第八章投标文件格式中，明确要求加盖公章的地方加盖电子印章，其余投标文件不需要每页加盖电子印章？

回复：按招标文件执行。

6、工程量清单中：

39	050101009002	项 种植土回(换)填	[项目特征] 1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:30cm [工作内容] 1. 土方挖、运 2. 回填 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输	m3	5924.94	5924.94
----	--------------	------------	--	----	---------	---------

种植土回填是现场土方回填，还是外购土方，是否需要改良？

回复：种植土回填是外购土方，需要改良。

7、工程水电费后期养护费的水费没有清单列项？

回复：养护水费已在工程水电费中记取，由投标方综合考虑。

8、苗木栽植中成活养护的时间按多长时间考虑？

回复：满足招标文件中约定的养护质量标准及时间。

9、施工及养护期间的园林废弃物运输如何考虑？

回复：清单综合单价已包含，由投标方综合考虑。

10、屋顶绿化的垂直运输费没有清单列项？

回复：清单综合单价已包含，由投标方综合考虑。

11、移植苗木 125 株，原生长位置吊车是否能一次性吊装到位？

回复：投标方自行考虑。

12、喷灌工程的调试费没有清单列项？

回复：清单综合单价已包含，由投标方综合考虑。

13、快速取水阀 P-300 是什么材质（塑料或铜制）？

回复：铜制。

15、景观照明工程“配电系统调试”如何考虑？

回复：清单综合单价已综合考虑。